Venturina Terme, lì 08/01/2020

Protocollo n. 01/2020/000049/P/001

Alla **REGIONE TOSCANA**
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO.PP. di interesse Strategico Regionale
P.zza Unità di Italia, 1
50123 Firenze (FI)
regionetoscana@postacert.toscana.it
daniela.quirino@regione.toscana.it

AOOGRT / AD Prot. 0005348 Data 08/01/2020 ore 13:02 Classifica P.050

Oggetto : "Realizzazione di un impianto fotovoltaico "a terra" del tipo Grid Connected, in località Bocca di Cornia - Comune di Piombino"
Corso d'acqua: Canale Allacciante Destro
Località: Caselli di Cornia – Comune di Piombino
Richiedente : SPV Energy srl
L.R. 79 /2012 rilascio nulla-osta (R.D. n. 523/1904)
Nulla-osta n. 10/2020/0000002/I/001 del 08/01/2020 del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (da citare nella corrispondenza).

In relazione alla domanda indicata in oggetto, ns. prot. n. 8742/A/001 del 24/12/2019, questo Consorzio eseguita la relativa istruttoria:

VISTO il R.D. n° 523/1904 art. 96;
VISTA la L.R. n° 80/2015;
VISTA la L.R. n° 79/2012 e s.m.i;

nulla-osta

per quanto di specifica competenza **ai fini della manutenzione del corso d'acqua in oggetto**, alle seguenti condizioni generali:

a) il richiedente rimane responsabile verso terzi di qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza alla realizzazione delle opere, sollevando questo Ente da ogni onere e responsabilità;
b) il presente nulla-osta è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti aventi giurisdizione per il territorio; eventuali permessi da ottenere presso altre Amministrazioni rimangono a carico del richiedente;
c) nel caso di accertamento di effetti dannosi causati dalle opere realizzate al regime idraulico del corso d'acqua, il richiedente si fa obbligo di demolire ed asportare a sue spese ogni opera

esistente, nonché di ripristinare a perfetta regola d'arte le opere idrauliche del corso d'acqua al loro stato primitivo;

l'esecutore è tenuto, altresì, all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni e regolamenti concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità oltre che delle seguenti specifiche prescrizioni:

1. *dovrà essere garantito il libero passaggio dei mezzi del Consorzio per l'attività di manutenzione ordinaria del corso d'acqua denominato Canale Allacciante Destro e controfossa, lasciando una fascia di almeno 4,00 mt. libera da opere o impedimenti, misurata dal ciglio di sponda o dal piede d'argine;*
2. *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;*
3. *il richiedente dovrà comunicare allo scrivente consorzio la data di inizio e fine lavori.*

Il Tecnico Istruttore della pratica
Area Manutenzione Sud
Geom. Mennato Esposito

Il Capo Area Manutenzione
Dott. Ing. Valentina Caponi

Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Pandolfi

M.E.
Area Manutenzione Sud

\\SERVER\bonifica\manutenzione\2020\uio_b\pareri\10_2020_1_0000002_fotovoltaioco_cornia_piombino\10_2020_1_0000001_fotovoltaioco_cornia_piombino.doc

AOOGRT / AD Prot. 0005348 Data 08/01/2020 ore 13:02 Classifica P.050